



AG1T-KS9262SD
 吸込み
 吸込フード取付ネジ
 (左右各3ヶ所 6本×4)
 (中央各3ヶ所 6本×2)

AG1T-KS85SD
 吸込み
 吸込フード取付ネジ
 (左右各4ヶ所 8本)

AG1T-KS7252TD
 吹出フード取付ネジ
 (左右各5ヶ所 10本×2)

AG1T-KS85SD
 吸込み

吸込フード取付ネジ
 (左右各4ヶ所 8本)

- 注1 防雪架台の高さHは、予想される積雪量の2倍程度として下さい。又、架台はアングル鋼材等で組み立て、風雪の素通りする構造とし架台の幅はユニットの寸法より大きくならないよう決定して下さい。
 (大きすぎると、その上に積雪します)
- 注2 ユニット設置時、季節風が吹出口、吸込口の正面から当たらないように考慮して下さい。又、シュートサイクルにならないように十分なスペースを確保して下さい。
- 注3 屋根から雪が落ちる場所への設置はさけて下さい。又、雪下ろしは早め実施して下さい。
- 注4 本図を参考として、現地に架台の製作、施工を実施して下さい。
- 注5 本製品と室外ユニットオプション(背面用網)は組合せ使用できません。

形名	材質	表面色	質量	取付ネジ	備考
AG1T-KS7252TD(フード部のみ)	鋼板 t1.0	マンセル5Y8/1	116.6kg	呼5タッピンネジ SWCH ジンロイ+ジオメット処理	
AG1T-KS85SD(フード部のみ)	鋼板 t1.0	マンセル5Y8/1	19.8kg	呼5タッピンネジ SWCH ジンロイ+ジオメット処理	
AG1T-KS9262SD(フード部のみ)	鋼板 t1.0	マンセル5Y8/1	75.8kg	呼5タッピンネジ SWCH ジンロイ+ジオメット処理	

改定 CHANGE
 適用形名削除、注記追加のため改定
 '13-9-10 加藤(智)
 梶村

出図先()

控 1

DIM.IN mm

尺度 SCALE

作成日付 DATE '11-7-29

作成 DRAWN 郡 司

照査 CHECKED 加藤(智)

設計 DESIGNED 郡 司

三菱電機システムサービス株式会社

検認 APPROVED

梶 村

TITLE
 AG1T-KS7252TD
 防雪フード組込図

DWG.No.
 X903703M01345