

業務用冷凍空調機器をお使いの皆様へ

# フロン漏えい点検は お済みですか？

点検は  
義務化されました！


フロン排出抑制法が2015年4月より実施

フロン類を使用した  
業務用冷凍空調機器の  
(第一種特定製品)

管理者が対象となります。  
(所有者様・ユーザー様)

点検する  
時間がない！

点検記録が  
面倒！



冷媒フロン類  
取扱技術者の  
点検が必要です。



右記のような場合、  
管理者に罰則が  
科せられます。

- フロンをみだりに放出した場合…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 点検義務屋漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合…50万円以下の罰金
- 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合…20万円以下の罰金
- フロン漏えいが多い事業者がフロン類算出漏えい量を報告せず、又は虚偽の報告をした場合…10万円以下の罰金
- フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合…50万円以下の罰金

詳しくは  
裏面を  
ご覧ください

# 管理者(所有者様・ユーザー様)に求められること…

## 機器の点検

## 点検内容

### 簡易点検

全ての業務用冷凍空調機器  
(管理者様による点検)

### 定期点検

一定の規模以上の  
**第一種特定製品**  
(有資格者による点検)

全ての業務用空調機器は、「**簡易点検**」を管理者自ら行う必要があります。  
さらに、一定規模以上の業務用冷凍空調機器に対し、期間ごとに「**有資格者**」による「**定期点検**」が必要になります。

### 管理者による 簡易点検

対象機器	電動機 定格出力	点検頻度	点検スケジュールイメージ
全ての業務用 冷凍空調機器	全ての業務用 冷凍空調機器	3ヶ月に 1回以上	年間 4月 5月 <b>6月</b> 7月 8月 <b>9月</b> 10月 11月 <b>12月</b> 1月 2月 <b>3月</b>

### 有資格者による 定期点検

対象機器	電動機 定格出力	点検頻度	点検スケジュールイメージ
エアコン	50.0kW 以上	1年に 1回以上	2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 4月 4月 4月 4月 4月 4月 点検 点検 点検 点検 点検 点検
	7.5~ 50.0kW 未満	3年に 1回以上	2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 4月 4月 <b>4月</b> 4月 4月 <b>4月</b> 点検 点検 点検 点検 点検 点検
冷蔵・冷凍機器	7.5kW 以上	1年に 1回以上	2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 4月 4月 4月 4月 4月 4月 点検 点検 点検 点検 点検 点検

簡易点検とは、原則目視による点検であり「安全で容易に目視できる場合」に限定しております。  
安全面や、機器の維持が確保できない場合は、弊社へご相談ください。

## 記録の保管

点検及び整備内容を  
記録し、保管しなくては  
ならない  
(該当製品を破棄するまで、  
保存の必要があります。)

## 年次報告

機器からのフロン  
漏れい量が多い場合  
管理者は漏れい量を  
報告しなくてはならない  
(1,000CO<sub>2</sub>/ton以上  
漏れい時は、所轄大臣へ  
報告義務があります。)

ご面倒な点検は  
システムサービスに  
おまかせ!



### 第一種特定製品とは?

冷媒としてフロン類が充填されている次の機器をさします。

- 業務用の空調機器
- 業務用の冷凍・冷蔵機器

※詳細については、経産省ホームページ ([http://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/ozone/law\\_furon\\_outline.html](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/law_furon_outline.html))  
およびJRECOホームページ (<http://www.jreco.or.jp/>) をご確認ください。

その他お困りごとがあればご相談をお受けいたします。  
お気軽にご相談下さい。

まずは一度  
お問い合わせ下さい!



あったかハート わくわく技術  
**三菱電機システムサービス株式会社**

お問い合わせ先