

機器システム部材

セールス & テクニカルニュース

No.17-004
2017年6月発行

表題	ウェザーカバー指定色塗装(ステンレス製)における塗装部位仕様について
適用機種	三菱有圧換気扇用ウェザーカバー

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
このたび、ウェザーカバー指定色塗装(ステンレス製)における塗装部位仕様について、下記の通りお知らせいたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 塗装部位仕様




記号の意味・・・○: 塗装有り × 塗装なし

対象機種	形名	ウェザーカバー		網部			ダンパー部 ※1		備考
		外面	内面 ※1	網枠	網	ネジ	ダンパー	他部品 ※3	
排気形 ウェザーカバー	W-20~60SB(M)ST	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2	—	—	網部はフード下方部 (屋外側開口部)から のみ塗布するため 上面側は未塗装と なります。
	W-20~60SDB(M)ST	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2	×	×	
	W-70~105SA(M)-AST	○	×	—	○ ※2	○ ※2	—	—	
	W-70~105SDA(M)-AST	○	×	—	○ ※2	○ ※2	×	×	
給排気形 ウェザーカバー	QW-20~60SC(M)ST	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2	—	—	
	QW-70~80SB(M)ST	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2	×	×	
	QW-20~60SDC(M)ST	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2	×	×	
	QW-70~80SDB(M)ST	○	×	○ ※2	○ ※2	○ ※2	×	×	
給気形 ウェザーカバー	QWH-20~80SA(M)ST	○	×	—	○ ※2	○ ※2	—	—	
屋外メンテナンス 簡易タイプ ウェザーカバー	W-20~60SBF(M)ST	○	×	×	×	—	—	—	
	W-20~60SDBF(M)ST	○	×	×	×	—	×	×	
	QW-20~60SCF(M)ST	○	×	×	×	—	—	—	
	QW-20~60SDCF(M)ST	○	×	×	×	—	×	×	

<補足説明>

- ※1: ウェザーカバー外面及び網部を塗装する際に、内面にも塗料が付着する場合がございます。
- ※2: 組付けた状態で塗布するため、板金同士の重なり代などは未塗装となります。
- ※3: ダンパー部他部品(レバー、フック、ヒューズホルダーなど)

<塗装部位詳細図>



<ご案内>

ウェザーカバー内面の塗装を希望される場合は、特殊品として対応可能ですので最寄りの営業窓口までご相談頂きますようお願い申し上げます。

以上

三菱電機システムサービス株式会社 産業システムセンター 〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目26番43号
TEL (052) 719-0602