

殿

三菱電機システムサービス株式会社
機電マニファクチャリング部 製造技術課

試験成績書

検認	作成
	

品名 フィルターユニット(ステンレス製)

形名 FU70PSFS

試験項目	方法	規格	結果	判定
(1)外観、構造	目視にて、汚れ・キズ等を確認する。	汚れ・キズ等、不良のないこと。	異常なし	合格
(2)寸法	納入仕様書指示寸法について、ノギス等にて測定する。	納入仕様書による。	異常なし	合格
(3)カートリッジ部組立	カートリッジの抜き差しがスムーズにできるかを確認する。	カートリッジの抜き差しに引っ掛かりなどなきこと。	異常なし	合格

※毎ロットの保証につきましては、検査成績書となります。