

機器システム部材 セールス & テクニカルニュース

No. 22-003
2022年6月発行

| | |
|-------------|---------------------------|
| 表題 | 給気形ウェザーカバー排気使用対応方法変更のお知らせ |
| 適用機種 | 給気形ウェザーカバー |

平素は当社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
この度、給気形ウェザーカバーの排気使用について、対応方法を下記の通り変更いたします。
ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

| 品名 | 材質 | 対象形名 | 備考 | 機種数 |
|----------------|-------|------------|---|-----|
| 給気形 ウェザーカバー | SUS 製 | QWH-□SA | サイズ(□): 20,25,30,35,40,50cm 【6サイズ】 M 有り: 防虫網 / M 無し: 防鳥網 【2種類】 KT 有り: 高耐食塗装 / KT 無し: 塗装なし 【2種類】 | 24 |
| | | QWH-□SAM | | |
| | | QWH-□SAKT | | |
| | | QWH-□SAMKT | | |

2. 変更内容

給気形ウェザーカバーの排気使用は条件付きで対応可としておりましたが、使用条件の確認が困難であることから、今後は対応不可とし、給気形ウェザーカバーと同等形状の排気専用部品を特殊品で対応いたします。

※上記、対応方法の変更に伴う給気形ウェザーカバー(標準品)の形状変更はございません。

<変更理由>

給気形ウェザーカバーを排気使用で据付けする場合に使用条件「室内気圧20Pa以下(※1)」の確認が困難であること。また、範囲外の条件で使用された場合に異音・振動の発生や破損などの不具合が懸念されるため対応方法を変更いたします。

(※1: 排気使用条件: 排気使用時に排気風量に対して給気風量が大きくなる場合は、室内気圧が20Paを超えないようにしてください。)

○: 対応可、×: 対応不可

| 項目 | | 変更前 | 項目 | | 変更後 | |
|----|------|------------|----|------------|-------------------------------|---|
| 機種 | | 給気形ウェザーカバー | 機種 | 給気形ウェザーカバー | 給気形排気専用部品 ウェザーカバー (特殊品) | |
| 用途 | 給気使用 | ○ | 用途 | 給気使用 | ○ | × |
| | 排気使用 | ○ | | 排気使用 | × | ○ |

※60~105cm は除く

※60~105cm は除く

3. 排気専用品詳細

(1) 排気専用品機種一覧

| 品名 | 材質 | 対象形名 | 備考 | 機種数 |
|----------------------------------|------|--------------|---|-----|
| 給気形 排気専用品 ウェザーカバー (特殊品) | SUS製 | QWH-□□HSA(M) | サイズ(□): 20,25,30,35,40,50cm 【6サイズ】 M有り:防虫網/M無し:防鳥網 【2種類】 KT有り:高耐食塗装/KT無し:塗装なし 【2種類】 | 24 |

(2) 排気専用品形名体系

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|-----|
| QWH | - | 20 | H | S | A | M | -KT |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |

| No. | 記号 | 内容 |
|-----|-----|--|
| ① | QWH | 給気形 |
| ② | 20 | 有圧換気扇のサイズ (20, 25, 30, 35, 40, 50 cm) |
| ③ | H | 排気専用品 |
| ④ | S | ステンレス製 |

| No. | 記号 | 内容 |
|-----|----|----------|
| ⑤ | A | 開発No. |
| ⑥ | M | 防虫網標準装備品 |
| | なし | 防鳥網標準装備品 |
| ⑦ | KT | 高耐食塗装 |
| | なし | 塗装なし |


4. 変更時期

給気形ウェザーカバーの排気使用は、2022年6月受注分までとさせていただきます。
7月以降については、排気専用品の特殊品をご用意しておりますので、お近くの代理店または支社へお問い合わせをお願い申し上げます。


以上

【補足資料】

- (1) 給気形ウェザーカバーと給気形排気専用品ウェザーカバー(特殊品)の違いについて
給気形ウェザーカバーのブレードを廃止し、ブレードを外した部分には補強枠を取付けております。外観形状に変更はございません。



給気形ウェザーカバー



給気形排気専用品ウェザーカバー

- (2) 網の互換性について

給気形ウェザーカバーと給気形排気専用品ウェザーカバー(特殊品)は網の互換性があります。
排気専用品の網交換時は、給気形ウェザーカバーの網をご使用いただけますようお願い申し上げます。