

R9037020-015002-147

殿

三菱電機システムサービス株式会社
機電マニファクチャリング部 製造技術課

試験成績書

検認	作成
	

品 名 ウェザーカバー(ステンレス製標準タイプ・防虫網付)
形 名 QW-50SBM

試験項目	方法	規格	結果	判定
(1)外観、構造	目視にて、汚れ・キズ等を確認する。	汚れ・キズ等、不良のないこと。	異常なし	合格
(2)寸法	納入仕様書指示寸法について、ノギス等にて測定する。	納入仕様書による。	異常なし	合格

※毎ロットの保証につきましては、検査成績書となります。