

- | |
|--|
| 1. 塵埃の多い場所、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雲団気中で使用
の場合には、ウザ-ガ-本体、防虫網、温度ヒューズは腐食する恐れがあります |
| 2. 防虫網、温度ヒューズは定期的に清掃点検し、異常があれば新品(有償)と交換
してください |
| 3. 定期点検の際には、ウザ-ガ-本体、防虫網、温度ヒューズ取付の緩みや がた
つきがないか確認ください |
| 4. 当該ウザ-ガ-は(財)建材試験センターの試験をクリアしております |

加藤（智）	矢野	加藤（智）	梶村
-------	----	-------	----