

殿

三菱電機システムサービス株式会社  
機電マニファクチャリング部 製造技術課

## 試験成績書

| 検認                                                                                  | 作成                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

品 名 ウェザーカバー(鋼板製防火タイプ・防虫網付)

形 名 W-95TDACM-A

| 試験項目        | 方法                        | 規格                         | 結果   | 判定 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|------|----|
| (1)外観、構造    | 目視にて、汚れ・キズ等を確認する。         | 汚れ・キズ等、不良のないこと。            | 異常なし | 合格 |
| (2)寸法       | 納入仕様書指示寸法について、ノギス等にて測定する。 | 納入仕様書による。                  | 異常なし | 合格 |
| (3)ダンパー機構動作 | ダンパーが速やかに開閉できるかを確認する。     | ダンパーの旋回に引っ掛かりなど、開閉に問題なきこと。 | 異常なし | 合格 |

※毎ロットの保証につきましては、検査成績書となります。