

証 明 書

三菱電機システムサービス株式会社

産業システムセンター機電マニファクチャリング部製品開発課

課長 福畠 大樹 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2023年 8月 1日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当することを証明する。

2023年 8月25日

1. 対象製品

商品名：「固定式防火ダンパー」

2. 該当告示

平成12年建設省告示第1369号第1第四号

3. 申請内容の説明

詳細を別添1に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないもの、もしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件については、証明の対象外である。

1. 商品名
「固定式防火ダンパー」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名
三菱電機システムサービス株式会社

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、ダンパー(羽根)の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

型式名	開口部面積 (m ²)	寸法(mm)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
KD-70KS(C)	0.513	845	800	750	745	141	713	720	400	—
KD-80KS(C)	0.666	945	900	850	845	139	813	820	500	400
KD-105KS(C)	1.269	図3による								

表2 ダンパー(羽根)の寸法

型式名	羽根寸法(mm)					羽根枚数
	a	b	c	d	e	
KD-70KS(C)	712	129	72	49	357	6枚
KD-80KS(C)	812	126	70.5	47.5	407	7枚
KD-105KS(C)	図4による					10枚