

証 明 書

三菱電機システムサービス株式会社

産業システムセンター機電マニファクチャリング部製品開発課

課長 福 寛 大 樹 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡 辺 宏



2023年12月13日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当
することを証明する。

2024年 1月25日

1. 対象製品

商品名：「外壁用温度ヒューズ連動防火ダンパー」

2. 該当告示及びその内容

平成12年建設省告示第1369号第1第四号

3. 申請内容の説明

詳細を別添1に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないもの、
もしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「外壁用温度ヒューズ連動防火ダンパー」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機システムサービス株式会社

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表 1 に、ダンパー(羽根)の寸法を表 2 に示す。

表 1 製品の形状及び寸法

形名	開口 面積 (m ²)	寸法(mm)										
		A	B	C	C1	D	E	□F	□F2	G	M	S
W-70KTDA (C) (M)	0.535	850	800	400	—※	660	774	737	770	702	83	1.6
W-70KSDA (C) (M)												1.5
W-80KTDA (C) (M)	0.700	950	900	500	400	750	874	837	870	792	94	1.6
W-80KSDA (C) (M)												1.5

※：穴加工なし仕様

表 2 ダンパー(羽根)の寸法

形名	ダンパー(羽根)寸法(mm)							羽根枚数
	a	b	c	d	e	f	t	
W-70KTDA (C) (M)	752	746	244	170	748	264.5	1.6	矩形 1 枚
W-70KSDA (C) (M)							1.5	
W-80KTDA (C) (M)	852	846	274	172	848	314.5	1.6	矩形 1 枚
W-80KSDA (C) (M)							1.5	